



Město Lysá nad Labem

Odbor správy majetku

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-SM/93388/2022/Kop

Č.j.: MULNL-SM/93388/2022/Kop

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16

147 00 Praha 4, Krč

Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Telefon: 325 510 244

E-mail: vladimir.kopecky@mestolysa.cz

Dat.schránka: 5adasau

Datum: 7.2.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

Vážení,

obdrželi jsme Vaši žádost značky MČ-Ta- 313-2022 ze dne 13. 10. 2022 (došlo pod č.j. SM/93388/2022 dne 20. 10. 2022) o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení pro akci „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“.

Po prostudování předložené PD konstatujeme, že k ní má Město Lysá nad Labem tyto připomínky:

- Okružní křižovatka silnic II/272 a II/331 v Litoli SO 102
 - SO 416 Veřejné osvětlení, požadujeme upravit bod 5.2
 - pátý odstavec takto: „ve stožáru bude osazena původní svorkovnice“
 - poslední odstavec: “stožár se přizemní na stávající zemnicí drát FeZn 10, který vede ve výkopu spolu s napájecím kabelem“
 - s ohledem na dopravní bezpečnost požaduje město realizovat tuto okružní křižovatku, vč. retenční nádrže přednostně, bez ohledu na stavbu zbývajících částí obchvatu.
- SO 803 Rekultivace rušených komunikací
 - Silnice obchvatu II/272 mimoúrovňově kříží komunikaci Lysá nad Labem - Stratov, a to rozdílem výšek 0,8 až 1,0 m, čímž v místě křížení dochází k zaslepení komunikace využívané pěšími i cyklisty; navrženým řešením je znemožněn volný průchod a průjezd chodcům a cyklistům z Lysé nad Labem směrem na Stratov, jakož i do volné krajiny. Město požaduje, aby silnice obchvatu začala stoupat již od SO 106 – okružní křižovatka v km 1,340 tak, aby bylo umožněno vybudovat průchod pro pěší a průjezd pro cyklisty pod komunikací II/272. Průchod bude navazovat na stávající silnici Lysá nad Labem – Stratov (ulice Poděbradova)
 - Navrhujeme, aby stavba získala stavební povolení jako celek, ale v rámci realizace stavby bylo postupováno po částech. V první fázi by byla realizována část 1 (Litol – Průmyslová) a část 3 (silnice Milovice – silnice Jiřice), a v další fázi část 2 (Průmyslová – silnice Milovice). Část 2 bezprostředně souvisí s realizací „Všejsanské spojky“ a s rozšířením nádraží Lysá nad Labem, které mají být, dle předpokládaného harmonogramu Správy železnic, realizovány do roku 2030. Po realizaci „Všejsanské spojky“ bude trať Lysá nad Labem – Milovice zrušena, čímž by odpadl důvod realizace

nákladného přemostění železniční tratě u komunikace Lysá nad Labem – Stratov v rámci části 2 obchvatu.

- SO 156.1 – SO 156.2 (sjezd ke Spalovně)
 - Tato místní komunikace je zároveň vedena jako cyklotrasa a turistická stezka. S ohledem na bezpečnost chodců a cyklistů požadujeme zakreslit v tomto křížení místo pro přecházení chodců a přejezd cyklistů, a zároveň požadujeme v křížení doplnit stožár VO a v daném úseku snížení rychlosti z 90 km/hod na 70 km/hod.
Pro osvětlení požadujeme LED svítidla o příkonu 60W-STL 8000C3ND-MODUS. Stožáry K8-133/89/60 FeZn-Kooperativa. Svorkovnice SV-A-9.16.4, pojistka keramická max. 6A. Zemní kabely AYKY 4Jx16. Všechny kabely budou položeny bez spojek. Spojkování je nepřipustné. Zemní drát 10mm FeZn bude mít spojky min. po 50 m. Před zásypem výkopů s položenými kabely požadujeme kontrolu naším provozovatelem VO panem Bílkem, tel.: [REDACTED].
- V případě péče o zeleň požaduje město doplnit, že o tuto zeleň se stará a její údržbu provádí zhotovitel po dobu 5 ti let, následně KSUS Středočeského kraje.
- Stavebník požádá v případě potřeby, minimálně však 1 měsíc před zahájením stavby, o souhlas s výkopovými pracemi na pozemcích města (Odbor správy majetku při MěÚ Lysá nad Labem, paní Lenka Formánková, tel.: 325 510 247, e-mail: lenka.formankova@mestolysa.cz). Upozorňujeme na skutečnost, že výkopové práce na pozemcích města se mohou provádět pouze v období od 15. března do 15. listopadu příslušného roku.
- Zhotovitel požádá (v případě potřeby) měsíc před započítím stavebních prací o zvláštní užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací v silničním pozemku (Odbor správy majetku při MěÚ Lysá nad Labem, paní Lenka Formánková, tel.: 325 510 247, e-mail: lenka.formankova@mestolysa.cz).
- O závazné vytýčení tras vodovodu a kanalizace je třeba požádat našeho smluvního správce těchto vedení. Tím je ke dni vydání tohoto stanoviska společnost STAVOKOMPLET, s. r. o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs n/L. O vytýčení trasy veřejného osvětlení požádejte našeho smluvního správce pana Václava Bílka ELEKTROSERVIS, [REDACTED], 289 22 Lysá n/L. Vedení optických kabelů má ve správě společnost LYSA FREE, o. s., Dvořákova 1184, 289 22 Lysá nad Labem.
- V případě znečištění přilehlých komunikací v důsledku provádění stavebních prací požaduje OSM tyto komunikace neprodleně čistit a v případě sucha provádět při prашných stavebních pracích skrápění. S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází v obydlené oblasti města, požaduje OSM dodržování pracovní doby v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod a zabezpečení stavby včetně lešení proti znečišťování bezprostředního okolí.
- V případě potřeby záboru veřejného prostranství požádá stavebník o jeho zábor (Odbor správy majetku při MěÚ Lysá nad Labem, paní Jana Javorčíková, tel.: 325 510 238, e-mail: jana.javorcikova@mestolysa.cz).

S pozdravem

[REDACTED]
Mgr. Karel Marek
starosta města

